

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : SPAN/BPI/300-10/293/A/W-6 (/)
Tarikh : 07 Aug 2017

SANSICO INDUSTRIES SDN. BHD.
NO. 20, JALAN URANUS AK U5/AK,
TAMAN SUBANG IMPIAN,
SEKSYEN U5,
40150 SHAH ALAM,
40150 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN
(U/P: ENCIK STANCER CHOO)

No. Tel : 60378597299
No. Faks: 60378590299

Tuan,

PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL UNTUK PRODUK-PRODUK KEGUNAAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan **telah disenaraikan** sebagai pembekal produk-produk kegunaan industri perkhidmatan air seperti berikut:

Bil	No. Penyenaraian SPAN	Kegunaan	Produk	Jenama	Maklumat Sijil Barangan		
					No. Sijil	Standard	Tempoh Sah Laku
1	SPAN/BPI/300-10/293/A/W-6	Sistem Bekalan Air	PIPES - POLYETHYLENE (PE / HDPE) PIPE	CS Sansico Hansen	SIRIM PC002324 <u>Pengilang :</u> CEW SIN PLASTIC PIPE SDN BHD	MS 1058 : PART 2 : 2005	03 Nov 2017

3. Penyenaraian adalah **tertakluk sepenuhnya mengikut skop dan tempoh sahlaku sijil barangan** yang dikemukakan kepada SPAN. Penyenaraian ini juga tertakluk kepada syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam lampiran sekiranya ada [Ada / ~~Tiada~~].

4. Syarikat yang memasuki penyenaraian ini adalah **bertanggungjawab** untuk **memastikan bahawa sijil barangan adalah sah (valid)** pada sepanjang penyenaraian dan **mengemaskini maklumat sijil barangan** kepada SPAN setiap kali pembaharuan sijil dibuat atau sekiranya terdapat perubahan pada skop pensijilan.

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

Aras Bawah & Aras 1, Prima Avenue 7,
Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya, Selangor.

T 603 8317 9333/334/335 F 603 8317 9336/339
W www.span.gov.my



Ruj. Kami : SPAN/BPI/300-10/293/A/W-6(/)

5. Kegagalan tuan untuk mematuhi keperluan (4) boleh menyebabkan syarikat tuan dikeluarkan dari penyenaraian tanpa sebarang notis. Produk yang telah dikeluarkan dari senarai penyenaraian adalah tidak dibenarkan untuk digunapakai dalam mana-mana sistem bekalan air atau pembedungan di Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chow Kin Liung', written in a cursive style.

(CHOW KIN LIUNG)

Pengarah Kanan
Bahagian Pembangunan Industri
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

No. Listing : SPAN/BPI/300-10/293/A/W-6
Tarikh : 7 Ogos 2017

LAMPIRAN



PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL

SYARAT-SYARAT KHUSUS

Produk : Polyethylene (PE) Pipe
Standard : MS 1058: Part 2: 2005; ISO 4427-2 : 2007; DIN 8075 (1999 – 08)

1. Minimum rating for PE Pipe is PN 12.5
2. Polyethylene Pipe (PE) product should have a blue marking stripe (blue stripes) on the pipe as an identification for water supply usage. The blue stripes must comply with the following condition:
 - a. mixture of compound used to produce the blue stripes have to use the same PE polymers with the original PE polymers (PE 80/PE 80 or PE 100/PE 100) as used in the manufacture of the PE pipe.
 - b. PE 80 blue (light blue) compound should be used for PE 80 pipe and PE100 (dark blue) stripe for PE100 pipe in order to identify the classification of PE material.
 - c. Minimum number of stripes shall be 4 spaced at 90° interval.
 - d. Thickness of stripes should be less than 10% of the wall thickness of the pipe.

